



LEGENDA

- ⚡ SPINAČ STŘÍDAVÝ PROVEDENÍ VENKOVNÍ
- ♂ SPINAČ JEDNOPÓLOVÝ
- ♂ SPINAČ SÉRIOVÝ
- ♂ SPINAČ STŘÍDAVÝ
- ⚡ SPINAČ KŘÍŽOVÝ
- ♂ SPINAČ SÉRIOVÝ STŘÍDAVÝ
- ⚡ SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA POD OMÍTKU
- ♂ SPINAČ 400V/16A
- ⌋ ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ JEDNODUCHÁ
- ⌋ ZÁSUVKA ZAPUŠTĚNÁ DVOJITÁ
- ⌋ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ VENKOVNÍ PROVEDENÍ
- ⌋ ZÁSUVKA 400V/16A
- ⊗ SVÍTIDLO S ÚSPORNÝM ZDROJEM typ dle výběru investora
- ⊗ SVÍTIDLO S ÚSPORNÝM ZDROJEM NÁSTĚNNÉ typ dle výběru investora
- ⊗ SVÍTIDLO S POHYBOVÝM ČIDLEM NÁSTĚNNÉ typ dle výběru investora
- ⊗ SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- SVĚTELNÝ VÝVOD
- ⌋ OKRUHOVÁ ROZVODNICE RO
- ⌋ DIGESTOŘ, VENTILÁTOR – dodávka kuchyně, vzduchotechniky
- ⌋ ZÁSUVKA STA
- ☎ DOMÁCÍ TELEFON
- ⌋ SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ 2x36W
- ⊗ ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU

Umístění prostorového termostatu plynového kotle bude upřesněno dle požadavku investora.

Prostředí dle ČSN 33 2000–3: MÍSTNOSTI RODINNÉHO DOMU BEZ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ: AB8,AD3,AF2,AN2,AR2

POD PŘÍSTŘEŠKEM: AB7,AD2,AR2

STŘECHA : AQ3

KOUPELNA ,SPRCHA ŘEŠÍ ČSN33 2000–7–701ed.2

UMÝVACÍ PROSTOR ŘEŠÍ ČSN33 2130 ed.2

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PE+N, stř. 50Hz 3x230V/400V TN–C, TN–S

Ochrana před nebezpečným dotykem provedena dle ČSN 33 2000–4–41:

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTEM

IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ

SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÝM CHRÁNIČEM