



OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM PROVEDENA DLE SOUBORU NOREM ČSN 62 305

LPS III  
NORMOVÁ ROZTEČ SVODŮ 15m

Prostředí dle ČSN 33 2000-3:  
VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ: AB8,AD3,AF2,AN2,AR2  
STŘECHA RD:AQ3

### LEGENDA

PJ	JÍMAČ
SO	SVORKA OKAPOVÁ
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
PVz	PODPĚRA VEDENÍ DO ZDI
PVs	PODPĚRA VEDENÍ NA SVAH
PVh	PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBENÁČE

### UPOZORNĚNÍ:

- ZEMNÍ ODPOR  $R_z \leq 2$  ohmy
- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN ZAJISTIT VYTYČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, KTERÁ DOPLŇUJE VÝKRESOVOU ČÁST

Na anténním stožáru bude umístěna jímací tyč s výložníkem DEHNiso Combi